

## Kontrollintervalle für periodische Kontrollen

Kontrollperioden  
(Jahre)

Gemäss Anhang der Niederspannungs-Installationsverordnung und Weisungen des Inspektorates						
Provisorische Anlagen	1	3	5	10	20	
Bauprovisorien						
Märkte						
temporäre Skilifte						
Gewerberäume:	1	3	5	10	20	
Industrie und Grossgewerbe						
Labore und korrosive Räume						
Öffentliche Ladestationen für E-Mobility						
Hochspannungsanlagen aus Niederspannungsnetzen wie Neonbeleuchtung						
Rechenzentren						
Feuergefährliche oder nasse Räume						
Werkstätten oder andere Reparaturwerkstätten						
Büros und Verwaltungsgebäude						
Räume mit grosser Personenbelegung:	1	3	5	10	20	
Vergnügungsstätten: Kino, Theater, Dancing, Bühnen, Messehallen, Bäder						
Aufenthalt: Spitäler, Hotels, Alters-, Kinder-, Ferien-, Asylheime, Gefängnisse						
Ausbildung: Kindergärten, Schulhäuser und Hochschulen						
Gastro: Restaurants, Bistros, Take-aways, Cafés, Bars						
Warenhäuser mit einer Verkaufsfläche > 1200m <sup>2</sup> oder 300 Personen						
Kirchen, Museen, Versammlungsstätten						
Landwirtschaft und Gartenbau	1	3	5	10	20	
Ökonomiegebäude						
Wohnbauten	1	3	5	10	20	
Ein- und Mehrfamilienhäuser						
Bei alten Installationen SchIII						
Diverse Anlagen:	1	3	5	10	20	
Kläranlagen, Abwasserpumpwerke						
Untertagebauten, Tunnel, Kavernen						
Beschneiungsanlagen, stationäre Skilifte						
Installationen mit Nullung SchIII						
Pumpstationen, Wasserreservoirs						
EX-Zonen	Zone	1	3	5	10	20
Gas	2					
Staub	22					
Bei Tankstellen und Fahrzeugreparaturwerkstätten	0/1					
Bei Handänderungen	1	3	5	10	20	
Sofern die letzte Kontrolle mehr als 5 Jahre zurückliegt						

## Kontrollintervalle für periodische Kontrollen

Kontrollperioden  
(Jahre)

### Gemäss Anhang der Niederspannungs-Installationsverordnung und Weisungen des Inspektorates

		1	3	5	10	20
Mobilfunkanlagen						
Auf Gebäuden						
Militäranlagen:		1	3	5	10	20
Kasernen						
Zeughäuser						
Zivilschutzanlagen						
Schiffe und Campingplätze		1	3	5	10	20
Sport- und Vergnügungsboote						
Campingplätze und Bootsanlegestellen						
Netzbetrieb:		1	3	5	10	20
Inselnetze mit eigener Energieerzeugung						
Trafostationen gemäss StSV						
Öffentliche Beleuchtung nach						
Medizinisch genutzte Räume ausserhalb Spitäler & Kliniken:	Gruppe	1	3	5	10	20
Massage	0/1					
Betten, Untersuchung / Behandlung, Hydro- / Physiotherapie	1					
Hämo-Dialyse, Zahnarztpraxen	1					

Legende:

Kontrolle durch Unabhängiges Kontrollorgan (zb. entric AG)

Stand: 08.10.2025

Nicht aufgeführt sind Anlagen die einer akkreditierten Inspektion unterliegen.